

8. невірний монтаж ємності;
9. у разі пошкодження (деформації, просадки) місця установки;
10. у разі нанесення фарби на внутрішній шар виробу.

Порядок розгляду рекламацийних заявок

1. Рекламацийні заявки щодо явних (візуальних) пошкоджень розглядаються упродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.
2. Покупцю необхідно вислати рекламацийний акт у довільній формі, фото та/або відео підтвердження дефекту на електронну адресу post@litolan.com.ua.
3. Розгляд та прийняття рішення щодо рекламацийної скарги здійснюється на протязі семи робочих днів.

9. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель ємності	Кількість, шт

Продавець: _____

Дата продажу: _____

штамп/підпис



Виробник: ТОВ «ЛІТОЛАН», Україна, 67832, Одеська обл., смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 10Е
+38 (096) 654-30-24; +38 (063) 118-28-13; www.litolan.ua

Технічний паспорт

Двошарові ємності для транспортування рідини, рідкого добрива і КАС об'ємом від 1'200 до 6'500 літрів.

Увага! Перед початком використання виробу прочитайте інформацію по експлуатації, викладену нижче або на сайті <https://www.litolan.ua>. Даний посібник містить принципові вказівки, які повинні виконуватися при монтажі, експлуатації і технічному обслуговуванні виробу.

1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл. 1 – Технічні характеристики ємностей для перевезення.

Назва	Об'єм, л	Габарити д/ш/в (мм)	Горловина, Ø (мм)	К-сть шарів
Ємність двошарова для транспортування 1 200	1 200	1470*1290*920	440	2
Ємність двошарова для транспортування 2 200	2 200	1750*1600*1300	440	2
Ємність двошарова для транспортування 2 200	2 200	1820*1610*1190	440	2
Ємність двошарова для транспортування 3 000	3 000	1890*1480*1520	440	2
Ємність двошарова для транспортування 3 200	3 200	2130*1877*1342	440	2
Ємність двошарова для транспортування 5 000	5 000	2400*2140*1650	440	2
Ємність двошарова для транспортування 5 200	5 200	2400*2160*1530	440	2
Ємність двошарова для транспортування 6 000	6 000	2400*2160*1710	440	2
Ємність двошарова для транспортування 6 500	6 500	2400*2150*1820	440	2

Ємності двошарові об'ємом від 1 200 л до 6 500 л, застосовуються у сільському господарстві та інших галузях промисловості як для перевезення, так і для зберігання таких речовин як: вода, харчові (без обмежень) та не харчові продукти, рідкі добрива та КАС, рідкі речовини, в'язкі, порошкоподібні, гранульовані, штучні, спиртовмісні продукти і сипучі речовини, різні мастильні матеріали, дизельне паливо та інші хімічні речовини у відповідності до таблиці стійкості поліетилену, яку можна знайти на сайті підприємства: <https://www.litolan.ua>.

Ємності для перевезення є двошаровими:

- зовнішній шар є захисним і транспортувальним;
- внутрішній шар є основним.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двошарові ємності для перевезення виготовляються з харчового, хімічно стійкого поліетилену у відповідності до ТУ У 22.2-41722107-002-2022 та відповідають технічним нормам, що діють на території України.

Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД) – 3925 (резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, діжки та аналогічні ємності місткістю більш як 300 л).

Двошарові ємності для перевезення виготовлені методом ротаційного формування. Для виготовлення даних ємностей методом ротаційного формування використовують поліетилен низької щільності високого тиску (LLDPE, лінійний ПВД). Матеріал ємностей стійкий до ультрафіолетового випромінювання, не змінює хімічних, фізичних та смакових властивостей речовин, що зберігаються у резервуарі.

Допустимі відхилення лінійних розмірів ємності від -5% до + 5%.

3. ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗВАНТАЖЕННЯ

Завантаження та розвантаження в залежності від його габаритів та типу може проводитися наступними способами:

ручним	навантажувач	кран	маніпулятор
			

Основні вимоги процесів завантаження та розвантаження:

- обов'язково переконайтеся, що ємність порожня;
- використовуйте виключно текстильні стрічкові стропи;
- уникайте механічних пошкоджень та сильних ударів.

Дотримання цих вимог дозволить запобігти виникненню деформацій та утворенню тріщин.

4. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком експлуатації необхідно обов'язково перевірити цілісність ємності та герметичність всіх різьбових з'єднань (штуцерів). У разі необхідності слід самостійно забезпечити герметичність з'єднань (підтягнути штуцер).

Температура експлуатації виробу - від - 35° до + 65°С.

Температура робочої рідини від -35° (але не нижче температури замерзання рідини) до + 65°С.

Ємності зі стандартною масою призначені для зберігання рідин зі щільністю не більше ніж 1г/см³ (1 кг/л).

Ємності зі збільшеною масою (посилені) призначені для транспортування та зберігання рідин з щільністю понад 1,1 г/см³ (1,1 кг/л), але не більше 1,4 г/см³ (1,4 кг/л). Максимально допустимий надлишковий тиск в резервуарі - 0,05 Bar.

Розрідження тиску всередині резервуара не допускається.

Під час зливання рідини ємність повинна бути відкритою.

Розігрівати робочу рідину в ємності КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО – це може

призвести до місцевого перегріву стінок ємності!

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ під час чищення ємності вилазити на ємність: треба користуватись драбиною або іншим приладдям.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Задля уникнення пошкоджень ємності слід укласти на рівну горизонтальну поверхню транспортних засобів, без гострих виступів і нерівностей.

Перевозити ємності можна усіма видами транспорту, в критих і відкритих транспортних засобах відповідно до правил перевезень вантажів, що діють для даного виду транспорту.

Під час перевезення ємності повинні бути надійно закріплені в кузові транспортного засобу. Транспортне положення ємності - горизонтальне або положення «люк зверху».

У процесі перевезення можуть з'являтися незначні потертості і подряпини на зовнішньому шарі: якщо потертості і подряпини не досягли внутрішнього шару - це означає, що ємність не втратила своїх механічних властивостей та придатна до експлуатації.

6. ЗБЕРІГАННЯ ЄМНОСТЕЙ

Місце для зберігання повинно витримувати масу заповненої ємності.

Не можна зберігати наповнену ємність на поверхні з розмірами менше ніж у ємності. Дно ємності повинно спиратися на рівну основу повсюди площі.

При встановленні ємності на металеву конструкцію незалежно від висоти розміщення ємності основа повинна бути рівною та цілісною. Забороняється зберігати ємності на решітках будь-якого типу.

7. СПОЛУЧНІ ТРУБИ ТА ШЛАНГИ, СПОСОБИ ЇХ КРІПЛЕННЯ

Підключення ємностей між собою повинно проводитись виключно за допомогою гнучких з'єднань та шлангів задля виключення впливів вібрації (фізичного впливу) на стінки ємності (гідроударів).

Приєднання до ємності додаткового обладнання або підключення ємності до системи водопостачання має проводитися відповідними кваліфікованими фахівцями.

8. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Гарантійний термін експлуатації виробу – два роки з дня виготовлення.

Нормативний термін експлуатації виробу при взаємодії з харчовими продуктами не менше 20 років. При зберіганні хімічних речовин - термін експлуатації вимагає додаткового уточнення.

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талону не поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару).

Гарантія не поширюється на недоліки виробів у наступних випадках:

1. гарантійний лист загублений чи замінений;
2. відсутня відмітка про дату продажу;
3. обладнання пошкоджено під час транспортування від місця покупки до місця установки;
4. у разі зміни споживачем конструкції ємності;
5. використання ємності з порушенням вимог до експлуатації;
6. механічне пошкодження ємності при транспортуванні, в результаті удару чи падіння або застосування сили;
7. вплив низьких або високих температур, не обумовлених у вказівках щодо експлуатації;